

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

456440, Челябинская область, г Чебаркуль, ул 9 Мая, д 9;
телефон: 8(35168) 2-38-66, ИНН 7420004466; КПП 741501001

«15» августа 2016 года

№ 104

Заместителю начальника
Территориального отдела
Роспотребнадзора в городе Миассе,
городе Карабаше, городе Чебаркуле,
Чебаркульском и Уйском районах
Молявкиной Н.М.

В ходе выполнения предписания № 35/03-24 от 29.03.2016 года Территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах в МБОУ «СОШ №1» были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по установке бойлера для горячего водоснабжения школы, с подводкой горячей воды в мастерские, умывальные, помещения начальных классов, кабинеты рисования, химии, биологии, лаборантские будут выполнены в срок до 01.09.2017 года при наличии финансирования.
2. На пищеблоке для бесперебойной подачи горячей воды к моечным ваннам установлен водонагреватель SUPERLUX;
3. В начальных классах проведен подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся и выполнена цветовая маркировка;
4. Возле умывальных раковин в учебных помещениях начальной школы установлены держатели для бумажных полотенец;
5. В кабинете информатики № 15 на рабочих местах № 1 и № 2 проведены мероприятия по снижению шума в соответствие с нормативами СанПиН. Эффективность проведенных мероприятий подтверждена лабораторными испытаниями (протокол измерений прилагается);
6. В мастерской верстаки расставлены перпендикулярно оконным проемам. Станки оборудованы местным освещением;
7. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
8. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания с 01.04.2016 года ведется «Ведомость контроля за питанием» медицинским работником совместно с заведующим производством»;

